

平成29年 9月 毎日検査成績表(給水栓水)

伊丹市上下水道局

1. 千僧系給水栓

測定場所		荻野水質監視所(自動測定 9:00)		
測定項目	基準値	最大	最小	平均
遊離残留塩素	0.1mg/L以上	0.45	0.26	0.34
色度	5度以下	0.6	0.1	0.3
濁度	2度以下	0.03	0.00	0.01
測定場所		荻野水質監視所(手分析)		
測定項目	基準値	最大	最小	平均
遊離残留塩素	0.1mg/L以上	0.44	0.27	0.32
色	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし
濁り	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし

測定場所		車塚水質監視所(自動測定 1:00)		
測定項目	基準値	最大	最小	平均
遊離残留塩素	0.1mg/L以上	0.45	0.36	0.40
色度	5度以下	0.5	0.0	0.1
濁度	2度以下	0.09	0.01	0.04

2. 多田系給水栓

測定場所		荻野水質監視所(自動測定 9:00)		
測定項目	基準値	最大	最小	平均
遊離残留塩素	0.1mg/L以上	0.88	0.72	0.79
色度	5度以下	0.2	0.0	0.1
濁度	2度以下	0.01	0.00	0.00
測定場所		荻野水質監視所(手分析)		
測定項目	基準値	最大	最小	平均
遊離残留塩素	0.1mg/L以上	0.89	0.72	0.78
色	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし
濁り	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし