

## 令和5年12月 毎日検査成績表(給水栓水)

伊丹市上下水道局

### 1. 千僧系給水栓

測定場所		荻野水質監視所(自動測定 9:00)		
測定項目	基準値	最大	最小	平均
遊離残留塩素	0.1mg/L以上	0.49	0.35	0.41
色度	5度以下	0.2	0.1	0.2
濁度	2度以下	0.01	0.00	0.00
測定場所		荻野水質監視所(手分析)		
測定項目	基準値	最大	最小	平均
遊離残留塩素	0.1mg/L以上	0.52	0.34	0.44
色	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし
濁り	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし

測定場所		西桑津水質監視所(自動測定 9:00)		
測定項目	基準値	最大	最小	平均
遊離残留塩素	0.1mg/L以上	0.42	0.32	0.38
色度	5度以下	0.2	0.1	0.1
濁度	2度以下	0.02	0.00	0.00

測定場所		車塚水質監視所(自動測定 9:00)		
測定項目	基準値	最大	最小	平均
遊離残留塩素	0.1mg/L以上	0.46	0.39	0.43
色度	5度以下	1.1	0.0	0.5
濁度	2度以下	0.05	0.00	0.03

### 2. 県水系給水栓

測定場所		荻野水質監視所(自動測定)		
測定項目	基準値	最大	最小	平均
遊離残留塩素	0.1mg/L以上	0.85	0.74	0.79
色度	5度以下	0.3	0.1	0.2
濁度	2度以下	0.02	0.00	0.00
測定場所		荻野水質監視所(手分析)		
測定項目	基準値	最大	最小	平均
遊離残留塩素	0.1mg/L以上	0.84	0.73	0.79
色	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし
濁り	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし