令和5年6月 毎日検査成績表(給水栓水)

, 伊丹市上下水道局

1. 千僧系給水栓

測定場所		荻野水質監視所(自動測定 9:00)		
測定項目	基準値	最大	最小	平均
遊離残留塩素	0.1mg/L以上	0.64	0.48	0.56
色度	5度以下	0.4	0.1	0.2
濁度	2度以下	0.04	0.00	0.01
測定場所		荻野水質監視所(手分析)		
測定項目	基準値	最大	最小	平均
遊離残留塩素	0.1mg/L以上	0.63	0.45	0.55
色	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし
濁り	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし

測定場所		西桑津水質監視所(自動測定 9:00)		
測定項目	基準値	最大	最小	平均
遊離残留塩素	0.1mg/L以上	0.67	0.50	0.59
色度	5度以下	0.2	0.1	0.1
濁度	2度以下	0.02	0.00	0.01

測定場所		車塚水質監視所(自動測定 9:00)		
測定項目	基準値	最大	最小	平均
遊離残留塩素	0.1mg/L以上	0.56	0.45	0.51
色度	5度以下	0.6	0.2	0.3
濁度	2度以下	0.37	0.12	0.22

2. 県水系給水栓

2. 宋小宋阳小性				
測定場所		荻野水質監視所(自動測定 9:00)		
測定項目	基準値	最大	最小	平均
遊離残留塩素	0.1mg/L以上	0.97	0.80	0.87
色度	5度以下	0.2	0.0	0.1
濁度	2度以下	0.01	0.00	0.00
測定場所		荻野水質監視所(手分析)		
測定項目	基準値	最大	最小	平均
遊離残留塩素	0.1mg/L以上	0.96	0.77	0.86
色	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし
濁り	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし