

# 伊丹市の検査結果

PFOS及びPFOA(暫定目標値 50ng/L)

水道水

採水日	千僧浄水場系	県営水道系
令和8年2月12日	6	5未満
令和7年10月30日	7	5未満
令和7年7月10日	6	7(※)
令和7年5月1日	7	5未満
令和7年2月26日	7	5未満
令和6年10月30日	9	5未満
令和6年7月1日	12	5未満
令和6年5月15日	11	5未満
令和6年2月6日	11	8
令和5年10月10日	14	5未満
令和5年7月4日	18	5未満
令和5年5月30日	17	5未満
令和5年2月14日	12	5未満
令和4年10月11日	13	5未満
令和4年7月5日	15	5未満
令和4年5月31日	11	5未満
令和4年2月24日	12	5未満
令和3年10月5日	12	5未満
令和3年7月6日	20	6
令和3年5月11日	11	5未満
令和3年2月16日	9	5未満
令和2年8月4日	7	5未満

(単位:ng/L)

※多田系給水(荒牧センター)は県営水道送水管損傷により千僧系給水に切り替えて運用を行ったデータです。