伊丹市の検査結果

PFOS及びPFOA（基準値 50ng/L）

水道水

採水日	千僧浄水場系	県営水道系
令和8年7月6日	5未満	5未満
令和8年5月11日	5未満	5未満
令和8年2月12日	6	5未満
令和7年10月30日	7	5未満
令和7年7月10日	6	7（※）
令和7年5月1日	7	5未満
令和7年2月26日	7	5未満
令和6年10月30日	9	5未満
令和6年7月1日	12	5未満
令和6年5月15日	11	5未満
令和6年2月6日	11	8
令和5年10月10日	14	5未満
令和5年7月4日	18	5未満
令和5年5月30日	17	5未満
令和5年2月14日	12	5未満
令和4年10月11日	13	5未満
令和4年7月5日	15	5未満
令和4年5月31日	11	5未満
令和4年2月24日	12	5未満
令和3年10月5日	12	5未満
令和3年7月6日	20	6
令和3年5月11日	11	5未満
令和3年2月16日	9	5未満
令和2年8月4日	7	5未満

（単位：ng/L）

※1　多田系給水（荒牧センター）は県営水道送水管損傷により
　　千僧系給水に切り替えて運用を行ったデータです。

※2　R8年3月以前は管理目標設定項目で、暫定目標値（50ng/L）でした。