

## 令和5年8月 毎日検査成績表(給水栓水)

伊丹市上下水道局

### 1. 千僧系給水栓

測定場所		荻野水質監視所(自動測定 9:00)		
測定項目	基準値	最大	最小	平均
遊離残留塩素	0.1mg/L以上	0.64	0.41	0.54
色度	5度以下	0.3	0.2	0.2
濁度	2度以下	0.04	0.01	0.02
測定場所		荻野水質監視所(手分析)		
測定項目	基準値	最大	最小	平均
遊離残留塩素	0.1mg/L以上	0.67	0.39	0.54
色	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし
濁り	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし

測定場所		西桑津水質監視所(自動測定 9:00)		
測定項目	基準値	最大	最小	平均
遊離残留塩素	0.1mg/L以上	0.57	0.41	0.49
色度	5度以下	0.3	0.1	0.2
濁度	2度以下	0.05	0.00	0.02

測定場所		車塚水質監視所(自動測定 9:00)		
測定項目	基準値	最大	最小	平均
遊離残留塩素	0.1mg/L以上	0.58	0.38	0.5
色度	5度以下	1.1	0.0	0.4
濁度	2度以下	0.03	0.00	0.02

### 2. 県水系給水栓

測定場所		荻野水質監視所(自動測定)		
測定項目	基準値	最大	最小	平均
遊離残留塩素	0.1mg/L以上	0.90	0.72	0.80
色度	5度以下	0.4	0.0	0.1
濁度	2度以下	0.03	0.00	0.00
測定場所		荻野水質監視所(手分析)		
測定項目	基準値	最大	最小	平均
遊離残留塩素	0.1mg/L以上	0.89	0.73	0.80
色	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし
濁り	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし