

令和8年1月 毎日検査成績表(給水栓水)

伊丹市上下水道局

1. 千僧系給水栓

測定場所		荻野水質監視所(自動測定 9:00)		
測定項目	基準値	最大	最小	平均
遊離残留塩素	0.1mg/L以上	0.48	0.35	0.40
色度	5度以下	0.3	0.1	0.2
濁度	2度以下	0.05	0.00	0.01
測定場所		荻野水質監視所(手分析)		
測定項目	基準値	最大	最小	平均
遊離残留塩素	0.1mg/L以上	0.49	0.33	0.40
色	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし
濁り	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし

測定場所		西桑津水質監視所(自動測定 9:00)		
測定項目	基準値	最大	最小	平均
遊離残留塩素	0.1mg/L以上	0.48	0.34	0.38
色度	5度以下	0.1	0.1	0.1
濁度	2度以下	0.00	0.00	0.00

測定場所		車塚水質監視所(自動測定 9:00)		
測定項目	基準値	最大	最小	平均
遊離残留塩素	0.1mg/L以上	0.47	0.29	0.38
色度	5度以下	1.0	0.0	0.1
濁度	2度以下	1.59	0.19	0.57

2. 泉水系給水栓

測定場所		荻野水質監視所(自動測定)		
測定項目	基準値	最大	最小	平均
遊離残留塩素	0.1mg/L以上	0.85	0.69	0.79
色度	5度以下	0.2	0.1	0.1
濁度	2度以下	0.00	0.00	0.00
測定場所		荻野水質監視所(手分析)		
測定項目	基準値	最大	最小	平均
遊離残留塩素	0.1mg/L以上	0.84	0.69	0.78
色	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし
濁り	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし