

令和8年6月 毎日検査成績表(給水栓水)

伊丹市上下水道局

1. 千僧系給水栓

測定場所		荻野水質監視所(自動測定 9:00)		
測定項目	基準値	最大	最小	平均
遊離残留塩素	0.1mg/L以上	0.51	0.39	0.45
色度	5度以下	0.3	0.1	0.1
濁度	2度以下	0.06	0.00	0.01
測定場所		荻野水質監視所(手分析)		
測定項目	基準値	最大	最小	平均
遊離残留塩素	0.1mg/L以上	0.51	0.37	0.44
色	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし
濁り	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし

測定場所		西桑津水質監視所(自動測定 9:00)		
測定項目	基準値	最大	最小	平均
遊離残留塩素	0.1mg/L以上	0.51	0.35	0.43
色度	5度以下	0.2	0.1	0.1
濁度	2度以下	0.01	0.00	0.01

測定場所		車塚水質監視所(自動測定 9:00)		
測定項目	基準値	最大	最小	平均
遊離残留塩素	0.1mg/L以上	0.58	0.35	0.47
色度	5度以下	0.7	0.2	0.4
濁度	2度以下	0.22	0.00	0.04

2. 泉水系給水栓

測定場所		荻野水質監視所(自動測定)		
測定項目	基準値	最大	最小	平均
遊離残留塩素	0.1mg/L以上	0.82	0.69	0.75
色度	5度以下	0.2	0.1	0.1
濁度	2度以下	0.01	0.00	0.00
測定場所		荻野水質監視所(手分析)		
測定項目	基準値	最大	最小	平均
遊離残留塩素	0.1mg/L以上	0.83	0.68	0.75
色	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし
濁り	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし