

令和6年7月 毎日検査成績表(給水栓水)

伊丹市上下水道局

1. 千僧系給水栓

測定場所		荻野水質監視所(自動測定 9:00)		
測定項目	基準値	最大	最小	平均
遊離残留塩素	0.1mg/L以上	0.57	0.37	0.46
色度	5度以下	0.2	0.1	0.2
濁度	2度以下	0.01	0.00	0.01
測定場所		荻野水質監視所(手分析)		
測定項目	基準値	最大	最小	平均
遊離残留塩素	0.1mg/L以上	0.54	0.34	0.44
色	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし
濁り	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし

測定場所		西桑津水質監視所(自動測定 9:00)		
測定項目	基準値	最大	最小	平均
遊離残留塩素	0.1mg/L以上	0.53	0.34	0.43
色度	5度以下	0.3	0.1	0.2
濁度	2度以下	0.02	0.00	0.01

測定場所		車塚水質監視所(自動測定 9:00)		
測定項目	基準値	最大	最小	平均
遊離残留塩素	0.1mg/L以上	0.44	0.27	0.35
色度	5度以下	0.6	0.2	0.3
濁度	2度以下	0.02	0.00	0.01

2. 県水系給水栓

測定場所		荻野水質監視所(自動測定)		
測定項目	基準値	最大	最小	平均
遊離残留塩素	0.1mg/L以上	0.88	0.68	0.79
色度	5度以下	0.2	0.0	0.1
濁度	2度以下	0.04	0.00	0.00
測定場所		荻野水質監視所(手分析)		
測定項目	基準値	最大	最小	平均
遊離残留塩素	0.1mg/L以上	0.96	0.79	0.87
色	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし
濁り	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし