

令和4年11月 毎日検査成績表(給水栓水)

伊丹市上下水道局

1. 千僧系給水栓

測定場所		荻野水質監視所(自動測定 9:00)		
測定項目	基準値	最大	最小	平均
遊離残留塩素	0.1mg/L以上	0.57	0.39	0.48
色度	5度以下	0.4	0.2	0.2
濁度	2度以下	0.05	0.01	0.02
測定場所		荻野水質監視所(手分析)		
測定項目	基準値	最大	最小	平均
遊離残留塩素	0.1mg/L以上	0.61	0.39	0.49
色	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし
濁り	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし

測定場所		西桑津水質監視所(自動測定 9:00)		
測定項目	基準値	最大	最小	平均
遊離残留塩素	0.1mg/L以上	0.63	0.48	0.56
色度	5度以下	0.2	0.2	0.2
濁度	2度以下	0.01	0.00	0.01

測定場所		車塚水質監視所(自動測定 9:00)		
測定項目	基準値	最大	最小	平均
遊離残留塩素	0.1mg/L以上	0.54	0.43	0.51
色度	5度以下	0.5	0.1	0.3
濁度	2度以下	0.03	0.03	0.03

2. 県水系給水栓

測定場所		荻野水質監視所(自動測定 9:00)		
測定項目	基準値	最大	最小	平均
遊離残留塩素	0.1mg/L以上	0.82	0.73	0.78
色度	5度以下	0.3	0.2	0.2
濁度	2度以下	0.00	0.00	0.00
測定場所		荻野水質監視所(手分析)		
測定項目	基準値	最大	最小	平均
遊離残留塩素	0.1mg/L以上	0.85	0.72	0.79
色	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし
濁り	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし