

令和2年3月 毎日検査成績表(給水栓水)

伊丹市上下水道局

1. 千僧系給水栓

| 測定場所 | | 荻野水質監視所(自動測定 9:00) | | |
|--------|-----------|--------------------|------|------|
| 測定項目 | 基準値 | 最大 | 最小 | 平均 |
| 遊離残留塩素 | 0.1mg/L以上 | 0.43 | 0.35 | 0.39 |
| 色度 | 5度以下 | 0.2 | 0.1 | 0.2 |
| 濁度 | 2度以下 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| 測定場所 | | 荻野水質監視所(手分析) | | |
| 測定項目 | 基準値 | 最大 | 最小 | 平均 |
| 遊離残留塩素 | 0.1mg/L以上 | 0.47 | 0.37 | 0.41 |
| 色 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| 濁り | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし |

| 測定場所 | | 西桑津水質監視所(自動測定 9:00) | | |
|--------|-----------|---------------------|------|------|
| 測定項目 | 基準値 | 最大 | 最小 | 平均 |
| 遊離残留塩素 | 0.1mg/L以上 | 0.42 | 0.33 | 0.37 |
| 色度 | 5度以下 | 0.8 | 0.1 | 0.4 |
| 濁度 | 2度以下 | 0.02 | 0.00 | 0.01 |

| 測定場所 | | 車塚水質監視所(自動測定 9:00) | | |
|--------|-----------|--------------------|------|------|
| 測定項目 | 基準値 | 最大 | 最小 | 平均 |
| 遊離残留塩素 | 0.1mg/L以上 | 0.49 | 0.39 | 0.43 |
| 色度 | 5度以下 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 濁度 | 2度以下 | 0.13 | 0.01 | 0.04 |

2. 県水系給水栓

| 測定場所 | | 荻野水質監視所(自動測定 9:00) | | |
|--------|-----------|--------------------|------|------|
| 測定項目 | 基準値 | 最大 | 最小 | 平均 |
| 遊離残留塩素 | 0.1mg/L以上 | 0.78 | 0.68 | 0.73 |
| 色度 | 5度以下 | 0.3 | 0.1 | 0.2 |
| 濁度 | 2度以下 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 測定場所 | | 荻野水質監視所(手分析) | | |
| 測定項目 | 基準値 | 最大 | 最小 | 平均 |
| 遊離残留塩素 | 0.1mg/L以上 | 0.79 | 0.65 | 0.74 |
| 色 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| 濁り | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし |